

別表 ブロック塀等点検表

以下の（１）又は（２）の点検内容で適合しない項目が１以上あるもの

（１）コンクリートブロック塀の場合

点検項目		点検内容	点検結果	
			適合	不適合
①	高さ	2.2m以下		
②	壁の厚さ	高さ2mを超える塀で15cm以上		
		高さ2m以下の塀で10cm以上		
③	鉄筋	壁内に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で入っており、縦横は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている		
④	控え壁 (高さ1.2mを超える時)	塀の長さ3.4m以下ごとに、直径9mm以上の鉄筋が入った擁壁が塀の高さの5分の1以上突出してある		
⑤	基礎 (高さ1.2mを超える時)	丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある		
⑥	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない		
⑦	ぐらつき	人の力でぐらつかない		
⑧	その他	塀が土留め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上でない		

（２）組積造塀の場合（鉄筋が入っていないコンクリートブロック塀を含む）

点検項目		点検内容	点検結果	
			適合	不適合
①	高さ	1.2m以下		
②	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離10分の1以上ある		
③	鉄筋	—		
④	控え壁 (高さ1.2mを超える時)	塀の長さ4m以下ごとに壁面からその部分の②の1.5倍以上突出している、又は②が必要寸法の1.5倍以上ある		
⑤	基礎	根入れ深さが20cm以上ある		
⑥	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない		
⑦	ぐらつき	人の力でぐらつかない		
⑧	その他	塀が土留め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上でない		

※土塀については、上記（１）の点検項目の⑥、⑦、⑧を基に総合的に判断する。